

**DANAK**

TEST Reg.No. 501



Prøvningscertifikat for rektangulært ventilationssystem

Resultater fra rapport ChimneyLab-198	
<i>Systemet er afprøvet af ChimneyLab Europe ApS iht. EN 1507:2006</i>	
Funktion	Rektangulær ventilationskanal
Producent	Ørbæk Ventilation A/S
Type	Ørbæk Rektangulært med LS-skinne
Prøvning nr.	ChimneyLab-198
Afprøvet dato	24-06-2014 – 30-06-2014
Tæthedsklasse	C
Tryk klasse	2 (1000 Pa)

Beskrivelse	Værdi
Godstykkelse	0.7 mm ≤ 800 mm sidebredde 0.9 mm > 800 mm sidebredde
Profilering	Total omkreds > 1200 mm: Profilering
Indvendig forstærkning	Bredde > 800 mm: Forstærkning Dimension: Ø16 x 1.5 mm Maks. afstand fra forstærkning til samling: 750 mm
Udvendig forstærkning af samlinger	Bredde >1600 mm: Forstærkning Dimension: 20 x 20 x 85 x2 0 x 20, godstykkelse 0.9 mm Maks. afstand fra forstærkning til samling:100 mm På begge sider af samling?: Ja
Maks. afstand imellem samlinger	3000 mm
Maks. afstand imellem understøtning	3000 mm

Lyngå, Danmark 26-09-2014

ChimneyLab Europe ApS

Finn Petersen, Prøvningsansvarlig