

## Beskrivelse

Afgrening  
 Rektangulær  
 A2 er A plus 100mm  
 S2 er altid højfals (HF)

## Montage og vedligehold

Inden montage tjekkes alle dele eksempelvis tætningslister.  
 Eventuelle urenheder fjernes

Vedligeholdes udvendigt ved at rengøre med egnet redskab;  
 kost, støvsuger eller klud.

Det anbefales jævnligt at kontrollere fittings og rør indvendigt  
 og om nødvendigt rengøre disse for at undgå støv og skidt.

## Bestilling - eksempel

Produkt	AG	A: 500	B: 300	S1: M20	S2: HF
B1					
H1					
S1					
S2					

## Afgrening ( AG )

