

## Beskrivelse

Taggennemføring rektangulær

Indvendigt isoleret 50 eller 100mm

Montage og vedligehold


Inden montage tjekkes alle dele eksempelvis tætningslister.

Eventuelle urenheder fjernes

Vedligeholdes udvendigt ved at rengøre med egnet redskab; kost, støvsuger eller klud.

Det anbefales jævnligt at kontrollere fittings og rør indvendigt og om nødvendigt rengøre disse for at undgå støv og skidt.

Pap brændes op af taggennemføring og fuges ved afslutning



Fuget fra fabrik - tjek altid fuger for transportskade inden montering - fug efter hvis nødvendig

Bestilling - eksempel	RTG	300	300	1000	35°	LS	LS	200	Galvaniseret	Nej	Ja	Ja	Sort
Produkt													
Dimension 1													
Dimension 2													
Længde													
Grader													
Tilslutning top													
Tilslutning bund													
Placering af flange fra bund													
Type af flange													
Lukket i top													
Kabelgennemføring													
Ekstra flange													
Maling													